



M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s.

M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG)
C.F./P.IVA: 04085920710 - REA: FG 299059 - Cod. Univoco: M5UXCR1
e.mail: direzione@sicurezzampm.it - pec: piazzomatteo@pec.it



CONSULENZA E CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI DEGLI IMPIANTI E SISTEMI ANTINCENDIO

PLESSO MASI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

DECRETO MINISTERIALE 26 AGOSTO 1992

(NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA)

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.

(TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2015

(APPROVAZIONE DI NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI)

DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2017

(APPROVAZIONE DI NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE)

DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2021

(CRITERI PER LA GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA E
CARATTERISTICHE DELLO SPECIFICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ANTINCENDIO)

ESTINTORI PORTATILI

Scheda n. ____ del ____/____/____

N.	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	RISCONTRO VISIVO														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. L'estintore è presente?
2. L'estintore è segnalato con apposito cartello?
3. L'estintore è numerato?
4. L'estintore è chiaramente visibile?
5. L'estintore è accessibile (accesso libero da ostacoli) e facilmente utilizzabile?
6. L'estintore risulta essere manomesso?
7. L'estintore ha il dispositivo di sicurezza inserito?
8. L'estintore ha i contrassegni distintivi esposti a vista e ben leggibili?
9. L'estintore ha l'indicatore di pressione con ago posizionato all'interno del campo verde?
10. L'estintore presenta l'ugello ostruito?
11. L'estintore presenta perdite (tracce di polvere giallo o azzurra), tracce di corrosione?
12. L'estintore presenta sconnessioni o incrinature del tubo flessibile?
13. Il gancio di supporto risulta essere perfettamente ancorato alla parete?
14. L'estintore è provvisto del cartellino di manutenzione?
15. Il cartellino è correttamente compilato?

NOTE:

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Scheda n. ____ del ____/____/____

[illegible]

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. La cassetta dell'idrante è chiaramente visibile (è presente una idonea segnaletica di sicurezza)?
2. La cassetta dell'idrante è accessibile e libera da ostacoli?
3. La cassetta dell'idrante è numerata?
4. La cassetta dell'idrante è integra saldamente connessa alla parete?
5. La cassetta dell'idrante è protetta da vetro di sicurezza del tipo safe crash?
6. Sono presenti tutti i componenti (manichetta, lancia, rubinetterie idrauliche)?
7. L'impianto è in buono stato di conservazione (non presenta segni di corrosione, perdite, ecc.)?
8. Sono presenti idonei cartelli di segnalazione e di istruzione d'uso?
9. La rete idrica è in pressione?
10. Le manichette e la lancia erogatrice sono correttamente collegate tra di loro ed alla rete di alimentazione idrica?
11. La lancia erogatrice ha l'eventuale valvola di regolazione in posizione di chiusura?
12. Le manichette degli idranti sono arrotolate correttamente e non presentano segni di danneggiamento o usura né incrinature e sconnessioni dei raccordi e delle giunzioni in gomma?

NOTE:

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO

VIE DI ESODO, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

Scheda n. ____ del ____/____/____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. L'uscita d'emergenza è percorribile e priva di ostacoli che possono compromettere il sicuro utilizzo?
2. L'uscita d'emergenza è facilmente apribile?
3. L'uscita d'emergenza è dotata di maniglione antipanico?
4. L'uscita e la via di esodo hanno una larghezza inferiore a 120 cm?
5. Lungo le vie di esodo sono presenti apparecchi di riscaldamento?
6. Le vie di esodo sono privi di superfici vetrate o specchi?
7. I pavimenti delle vie di esodo ed i gradini della scale presentano pericoli di scivolamento ed inciampo?
8. I parapetti delle scale sono di altezza adeguata, integri e saldamente ancorati alla struttura?
9. La segnaletica di emergenza è ben visibile e ben posizionata?
10. L'apparecchio di illuminazione e segnalazione di sicurezza è presente?
11. L'apparecchio di illuminazione e segnalazione presenta rotture o segni di degrado?
12. L'apparecchio è effettivamente in ricarica in presenza di rete di alimentazione. Se applicabile, la verifica può essere effettuata mediante l'indicatore di funzionamento (LED)?

NOTE:

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO

ARCHIVIO, DEPOSITO E/O MAGAZZINO

Scheda n. ____ del ____/____/____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. Nel locale è presente materiale combustibile in disuso?
2. I liquidi infiammabili sono stoccati in appositi armadi di sicurezza?
3. Le scaffalature e gli armadi alti e snelli sono ancorati alle pareti?
4. Le scaffalature sono disposte in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m?
5. Il materiale disposto sulle scaffalature in modo da lasciare 0,60 m dall'intradosso del solaio di copertura?
6. Sono presenti indicazioni in merito al carico massimo sopportabile dallo scaffale?
7. Ci sono procedure tali da non permettere l'aumento del carico di incendio?
8. Sono presenti cartelli riportanti la dicitura "vietato fumare", "vietato usare fiamme libere", "vietato l'uso dei fornellini elettrici e di stufe elettriche"?
9. Viene effettuato un uso improprio del locale?
10. Il locale è dotato di porta di compartimentazione REI 60?
11. È presente un estintore?
12. È presente un rivelatore automatico e/o manuale di incendio?

NOTE:

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO

PORTE DI COMPARTIMENTAZIONE REI

Scheda n. ____ del ____/____/____

[illegible]

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. La maniglia e la serratura della porta REI sono ben funzionanti?
2. La porta è munita di maniglione antipánico?
3. La porta si chiude automaticamente senza ostacoli, fino a completa battuta?
4. Le ante delle porte sono integre ed in buono stato?
5. La guarnizione di tenuta è integra?
6. Le cerniere funzionano regolarmente?
7. La porta è tenuta normalmente chiusa?
8. Il dispositivo di bloccaggio in apertura (elettrocalamita) della porta è funzionante?

NOTE:

[illegible]

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO
